



Projekt pn.: „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy Wisznice*”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

GMINA WISZNICE
21-580 Wisznice, ul. Rynek 35
NIP 537-234-17-34
Regon 030237753

Wisznice, dnia 24.07.2020 r.

Znak postępowania: **IBMG-IV.271.7.2.2020**

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie dwóch budynków w ramach projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Wisznice”.

A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zapytania z dnia 24.07.2020 r.:

Pytanie 1:

Zgodnie z projektem dla Część 1: Budowa budynku mieszkalnego - socjalnego w Wisznicach. Współczynnik U_w dla okien PCV wynosi 0,8 W/(m²K) natomiast dla drzwi zewnętrznych stalowych $U_w = 1.2$ W/(m²K)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wymagane współczynniki dla PCV to $U_w = 0,9$ W/(m²K) natomiast dla drzwi zewnętrznych $U_w = 1,3$ W/(m²K).

Proszę o zgodę na zastosowanie współczynników o obniżonej wartości względem projektu a zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie współczynników o obniżonej wartości względem projektu, zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 2:

W przedmiarze robót w I zadaniu zostały umieszczone pozycje (323-347 oraz 392-405) dotyczące wykonania przyłącza wod-kan. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja projektowa została zamieszczona na stronie przetargu.

B. **Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

C. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

Z up. Wójta Gminy
M. Brzozowska
Magda Brzozowska
INSPEKTOR D/S KSIĘGOWOŚCI OŚWIATY